

Главное управление Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Режевского городского округа, Артемовского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 99/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях  
(земельных участках) и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад  
№ 27"

Законному представителю юридического лица –  
заведующему МБДОУ № 27 Серебренниковой Любовь Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица –  
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

По адресу/адресам: 623770, Свердловская область, Артемовский район, п.  
Красногвардейский, ул. Станочников, 6

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора),  
органа муниципального контроля о проведении плановой/выездной проверки от 13.10.2020  
года № 99.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

объекта(ов) защиты – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  
учреждение "Детский сад № 27" (МБДОУ № 27), прилегающая территория, здания  
различного функционального назначения, помещения различного функционального  
назначения объекта образования МБДОУ № 27 (категория чрезвычайно высокого риска)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Пантюхин Сергей Валерьевич, инспектор отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по  
Свердловской области (государственный инспектор Режевского ГО, Артемовского ГО по  
пожарному надзору);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),  
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования  
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по  
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

заведующий МБДОУ № 27 Серебренникова Любовь Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	<p>Не обеспечено исправное состояние автоматических установок противопожарной защиты, а именно:</p> <p>- Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы).</p> <p><b>В связи с достижением системами противопожарной защиты здания</b> (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составными частями предельного состояния (срока службы), ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. Необходимо принять меры к созданию новых систем противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» п. 1; ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) приложение №1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261); Нормы пожарной безопасности «Приборы приемно-контрольные пожарные. Приборы управления пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 75-98 п. 9.2.5; РД 009-02-96, «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт», п. 1.10, п. 1.12; Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», НПБ 88-2001, п. 12.9, п. 12.10, п. 12.12, прил. 12; Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 110-03, п. 4; Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 21-01-97*, п. 7.1; ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт», п. 5.1.7.</p>	01.06.2021 год.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки:

**Во II квартале, июнь 2021 года.**

(квартал, месяц)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артемовского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Заместитель Главного государственного инспектора Режевского ГО, Артемовского ГО по пожарному надзору) лейтенант внутренней службы Пантюхин С.В.



Предписание для исполнения получил(а):

**Серебряникова Любовь Викторовна, заведующий МБДОУ № 27**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» ноября 2020 год

*(подпись)*

Телефоны доверия:  
МЧС России +7 (499) 216-99-99  
ГУ МЧС России по Свердловской области +7 (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Серебrenникова Любовь Викторовна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022