

Деятельность по исполнению предписаний

1. Письмо Замначальника ОНДиПР ГУ МЧС России о принятых мерах по устранению нарушений.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 27» (МБДОУ № 27)
ул. Станочников, 6 п. Красногвардейский,
Артемовский район,
Свердловская область, 623770
тел. 8(34363)44-964
ИНН/КПП 6602012780/667701001
E-mail: mkdou2708@yandex.ru
от Л.В. Серебренникова № 152

Заместителю начальника ОНДиПР
Режевского ГО, Артемовского ГО УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
майору внутренней службы М.С.
Поросенкову

О предоставлении информации

Уважаемый Михаил Сергеевич!

В ходе проведения выездной плановой проверки (распоряжение № 99 от 13.10.2020) выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы), для устранения, которых требуется предусмотреть финансирование на 2021 год.

Информирую Вас о мерах, принятых для устранения причин и условий во исполнение указанных нарушений.

1. Направлено письмо начальнику УО АГО Багдасарян Н.В. о выделении финансирования на 2021 год (копия прилагается)
2. Заключен договор с ООО «СКИФ» г. Реж на проектирование автономной пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Заведующий МБДОУ № 27 Л.В. Серебренникова

Письмо начальнику УОАГО о предписании.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 27» (МБДОУ № 27)
ул. Станочников, 6 п. Красногвардейский,
Артемовский район,
Свердловская область, 623770
тел. 8(34363)44-964
ИНН/КПП 6602012780/667701001
E-mail: .mkdou2708@yandex.ru

Начальнику Управления образования
Артемовского городского округа
Н.В. Багдасарян

от 19.11.2020 № 136

Уважаемая Наталья Валентиновна!

В МБДОУ № 27 проведена выездная плановая проверка Главным управлением МЧС России по Свердловской области (распоряжение № 99 от 13.10.2020)

В ходе проведения выездной плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: Системы противопожарной защиты здания (автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) и их составные части достигли предельного состояния (установленного срока службы), для устранения, которых требуется предусмотреть финансирование на 2021 год.

Приложение:

- акт проверки органом госконтроля юридического лица № 99 на 2 л.
- предписание № 99/1/1 об устранении нарушений требований ПБ на 2 л.

Заведующий МБДОУ № 27 Л.В. Серебrenникова Л.В. Серебrenникова.

по доходу
Л.В. Серебrenникова

2. Письмо Зам начальника ОНД иПР ГУ МЧС России о исполнении предписаний (Сроки)

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АРТЕМОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

ул. Комсомольская 18, г. Артемовский
Свердловской области, 623780
Телефон (34363) 2-48-73
Факс (34363) 2-46-47
e-mail: artuo_02@mail.ru

Заместителю начальника ОНДиПР
Режевского ГО, Артемовского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области майору
внутренней службы

М.С. Поросенкову

от 16.11.2020 № 01-35/225
на № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемый Михаил Сергеевич!

В соответствии с Планом мероприятий по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций Артемовского городского округа на 2021 – 2023 годы в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 27» замена пожарной сигнализации запланирована на 2023 год.

Начальник



Н.В. Багдасарян

А.А. Деева
(34363) 24001

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Серебrenникова Любовь Викторовна

Действителен с 17.03.2021 по 17.03.2022