Акт обследования

Объект: МБДОУ Детский сад №27 кор. 1

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район пос. Красногвардейский, ул. Станочников 6

(наименование района. населенного пункта. улица. номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: Заведующий Серебренникова Любовь Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: ст. инженер ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Каюков В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ФСБ: представитель отдела г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области Бастан Д. В. (должность, фамилия, имя, отчество)

ЛРР: Инспектор отделения ЛРР по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам Управления Росгвардии по Свердловской области майор полиции Курносова Л. А. (должность, специальное звание, фамилия, инициалы)

произвела обследование: МБДОУ №27 кор. 1

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

государственная, смешанная, частная

категория объекта

A3 (A1,A2,B1,B2)

установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

1. что объект состоит из одного двухэтажного отдельно стоящего здания

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

2. Вид строения - кирпичное

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта – дошкольное образовательное учреждение

(производственное или иное)

- 4.Тех. характеристика объекта: Объект (территория) представляет собой здание 2-х этажное 1980 года постройки, выполненное из кирпича, с техническим подвалом, 2-й степени огнестойкости. Фундамент выполнен из железобетонных блоков, стены – кирпичные, перегородки - кирпичные, перекрытия - железобетонные, кровля - шиферная по деревянной обрешетке. Оконные проемы - 61 шт. Из них: пластиковых стеклопакетов - 20, деревянных - 41 технически не заблокированы. Здание имеет 4 основных входа и 5 запасных выходов. Выход на чердак осуществляется снаружи здания по стационарным металлическим лестницам с площадок второго этажа. Система отопления, освещения, водоснабжения централизованная. Скрытых подвальных коммуникаций и воздуховодов пригодных к проникновению в здание нет. В подвал имеется вход Взрывоопасных и бесхозных помещений нет. Общая площадь объекта снаружи здания. (территории) составляет 1271.4 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 314 метров.
- 5. Наличие ограждения: металлический забор (профлист и металлические решетки) по всему периметру здания. Высота ограждения 1,6 метра, входная калитка – 1 для пропуска сотрудников, обучающихся и посетителей. Ворота для въезда автотранспорта – 1 запирающиеся на навесной замок. Состояние ограждения: удовлетворительное.
- 6. Наличие КПП: имеется
- система контроля доступа: имеется, ручной металлоискатель
- досмотр автотранспорта: нет
- наличие противотаранных устройств: нет
- наличие пропускной системы: имеется
- 7. Оснащённость техническими средствами охраны: автономная сигнализация, КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». КСС - £ степонорноя 3 - нерегоски

8.Организация физической охраны (наименование организации): сотрудник ЧОП «Пересвет -

А», сторож в ночное время

- наличие форменной одежды: имеется
- вооружение, спецсредства: имеется
- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям:

Примечания: Установлена система видеонаблюдения (7камер 2вн. 5 нар.)

инженерно-технической усиления укреплённости антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Оборудовать МБДОУ № 27 кор. 1 системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники посредством выдачи речевых сообщений в автоматическом и/или ручном режиме (через микрофон). Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п.п. 24 д, 31 постановления).	До 31.12.2023
2.	Оснащение МБДОУ № 27 кор. 1 охранной сигнализацией (п. 25, в)	до 31.12.2022
3.		3
4.		

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:

Каюков В.А. (Ф.И.О.)

Бастан Д. В. (Ф.И.О.)

Курносова Л.А. (Ф.И.О.)

(подпись)

outman (подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлены

replacement Als