

«27» 12 2022 года
дата

Артемовский
город

Акт обследования

Объект: МБДОУ Детский сад №27 кор. 2 (МБДОУ №25)

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: 623780, Свердловская область, Артемовский район, п. Красногвардейский, ул. Шмидта, 8а
тел. 44-8-56

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: Заведующий Серебренникова Любовь Викторовна

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: ст. инженер ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Каюков В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ФСБ: представитель отдела г. Артемовском УФСБ России по Свердловской области Бастан Д. В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ЛРР: Инспектор отделения ЛРР по Алапаевскому, Артемовскому и Режевскому районам
Управления Росгвардии по Свердловской области майор полиции Курносова Л. А.

(должность, специальное звание, фамилия, инициалы)

произвела обследование: МБДОУ №27 кор. 2

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: муниципальная

государственная, смешанная, частная

категория объекта _____

A3

(A1, A2, B1, B2)

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из отдельно стоящего одноэтажного здания
(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

Занимаемых детским садом № 27 кор. 2

(наименование служб: склад, бухгалтерия, касса и т.д.)

2. Вид строения – кирпичное

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта – дошкольное образовательное учреждение

(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта: Объект (территория) представляет собой здание, выполненное из кирпича, 1961 года постройки. Система отопления, освещения, водоснабжения централизованная. Здание имеет 21 оконный блок Из них пластиковых стеклопакетов - 5, деревянных - 16. Здание имеет центральную металлическую дверь и 4 запасных выходов, Запасные выходы днем закрыты изнутри на металлический засов, ночью и выходные дни – на замок. Взрывоопасных и бесхозных помещений ДОУ не имеет. Общая площадь объекта (территории) составляет 3000 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 347,77 метров.

5. Наличие ограждения: Ограждение объекта (территории). Периметр территории имеет металлическое ограждение (профлист), а по фасаду - металлическая решетка. Высота ограждения 2,0 метра. Имеются для въезда транспорта 2 ворот. Для пропуска сотрудников, обучающихся и посетителей имеется центральный вход - калитка.

Состояние ограждения: удовлетворительное.

6. Наличие КПП: имеется

- система контроля доступа: имеется, ручной металлоискатель

- досмотр автотранспорта: нет

- наличие противотаранных устройств: нет

- наличие пропускной системы: имеется

7. Оснащённость техническими средствами охраны: автономная пожарная сигнализация, КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области». *КТС - 1 стационарная, 2 - переносные*

8. Организация физической охраны (наименование организации) сторож в ночное время

- наличие форменной одежды: нет

- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям: _____

Примечания: Установлена система видеонаблюдения: 5 видеокамер, 4 установленные с 4-х сторон здания и 1 камера внутри здания в фойе.

Для усиления инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Оборудовать МБДОУ №27 кор. 2 системой освещения по периметру здания (п. 24, м)	<i>В.И.И.</i> до 31.12.2022
2.	Оборудовать МБДОУ № 27 корпус 2 системой оповещения и управления эвакуацией либо автономной системой (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации; Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники посредством выдачи речевых сообщений в автоматическом и/или ручном режиме (через микрофон). Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. (п.п. 24 д, 31 постановления).	До 31.12.2023
3.		

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:

Каюков В.А.
(Ф.И.О.)




(подпись)

Бастан Д. В.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Курносова Л.А.
(Ф.И.О.)



(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Смирнова Л.А.
(Ф.И.О.)



(подпись) М.П. № 27